

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/0707/V2/2019/624

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

ELEKTRICKÁ ROZVODNICA SO ZBERNICOU DINTyp/varianta: **KDB-S06T, KDB-S08T, KDB-S12T, KDB-S18T, KDB-S24T,
KDB-S36T, KDB-F06T, KDB-F08T, KDB-S24T, KDB-S36T,
KDB-F06T, KDB-F08T, KDB-F54P, KDB-F54P-M**Ochranná známka: **IDEAL^{TS}**
by Kanlux

Základné parametre: 400V~; 50/60Hz; 63A; IP 30; IK07

Sériové číslo: #GA1

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU**Smernica (RoHS) – 2011/65/EU**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 62208:2012	EN 62208:2011
STN EN 61439-3:2012	EN 61439-3:2012
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňujúce informácie:

NWP/5729- NWP/5733; ID 0707; S.CE/624**Kanlux S.A.**
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Staniczek**Kanlux S.A.**
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek
Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia
Certyfikacji Produktów

Adam Wabnic
(meno, funkcia) (podpis)**Radzionków, 08.03.2019****Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**